

Věc: **8037 - Rekonstrukce vodovodu ul. Zahradní, U Kovárny, Tábor**

**Dodatečné informace k veřejné zakázce č.1**

1. Je nutno v rámci rekonstrukce potrubí zachovat profil Da 325 SDR 17, uvedený v zadávací dokumentaci, nebo je možné tento profil v rámci realizace bezvýkopovou technologií změnit na Da 315 SDR 17?

**Ano, je nutné zachovat profil DN 325 SDR17 pro bezvýkopovou technologii v souladu s projektovou dokumentací.**

2. Po dobu provádění stavby bude zřízeno náhradní zásobování dočasným obtokem; ponechá si zadavatel materiál potrubí a tvarovek tohoto obtoku pro vlastní potřebu nebo jeho likvidaci zajistí dodavatel.

**Materiál potrubí a tvarovek náhradního zásobování (suchovodu) zůstane v majetku objednatele. Montáž a demontáž náhradního zásobování (suchovodu) provádí Zhotovitel.**